

Działdowo, dnia 22.08.2017 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.

ul. Hallera 32
13-200 Działdowo

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328), § 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 i 5 oraz załącznik 1A i 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie po dokonaniu analizy wyniku badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.08.2017 r. z wodociągu publicznego Działdowo, sieć: Wysoka-Księży Dwór studnia wodomierzowa- Sprawozdanie laboratoryjne z badań Nr SB/77240/08/2017 z dnia 22.08.2017 r.

STWIERDZA

**brak przydatności wody do spożycia
w wodociągu publicznym Działdowo**

**(zaopatruje w wodę miejscowości: Działdowo, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór,
Prusinowo, Komorniki, Rudolfowo, Malinowo)**

ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne bakteriami grupy coli oraz paciorkowcami kałowymi.

Woda z wodociągu nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania WC

NAKAZUJE

1. Unieruchomienie wodociągu
2. Podjęcie działań naprawczych z określeniem terminu ich realizacji.
3. Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Działdowo o braku przydatności wody do spożycia. Konsumenti uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do

- informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotu, jeżeli taka strona jest prowadzona.
4. Zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody przydatnej do spożycia przez ludzi, do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody z wodociągu.
 5. Doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Działdowo do wymagań jakościowych określonych w załącznikach Nr 1A i Nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
 6. Do czasu osiągnięcia pełnej zgodności z wymaganą wartością parametrów mikrobiologicznych realizować dostawy wody z zastępczego źródła.
 7. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.
 8. Na bieżąco przedstawiać kontrolne wyniki badań próbek wody z wodociągu publicznego Działdowo.
 9. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu publicznego Działdowo potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Decyzji niniejszej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261) nadaje się **rygor natychmiastowej wykonalności**.

U Z A S A D N I E N I E

Badanie próbki wody pobranej w dniu 16.08.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez przedstawiciela laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A z wodociągu publicznego wykazało obecność bakterii grupy coli i paciorkowców kalowych.

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonego badania próbki wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na odchylenie od wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku w zał. Nr 1A i Nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Woda w pewnych okolicznościach może być czynnikiem chorobotwórczym, a nawet epidemicznym głównie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie, wirusy i pasożyty. Długotrwale utrzymujące się skażenie wody pitnej bakteriami może przyczyniać się do negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta. Bakterie posiadają zdolność szybkiego namnażania się, zwłaszcza w sieci wodociągowej. Ponieważ tą drogą woda dociera do wielu odbiorców zasięg zagrożenia może być bardzo szeroki.

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, który stanowi, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Z tego powodu ich liczba powinna być również monitorowana. Każda niezgodność wartości parametrów ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody oraz poinformowania konsumentów.

W oparciu o § 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie przygotował komunikat dla odbiorców wody do zamieszczenia na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Działdowie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328) jednostka odpowiedzialna za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody, art. 3 ust.1 stanowi, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Natomiast art. 12. ust. 5 powołanej ustawy nakłada na wójta (burmistrza) obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Również art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 z późn.zm.) nakłada na zarządzającego nieruchomością obowiązek utrzymywania jej w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, natomiast art. 33 ust.2 pkt 4 określa, iż państwowy powiatowy inspektor sanitarny w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych może, w drodze decyzji wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.

Podstawę prawną wydania decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z późn.zm.); art. 27 ust. 2 powołanej ustawy stanowi: „jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu” oraz art. 37 określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt 2 kpa).

W związku z powyższym, w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie orzekł jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie.

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt 12b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 z późn.zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art.127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
3. Starosta Powiatowy w Działdowie
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo
4. Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Działdowie
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo

5. Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Działdowie
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
6. Warmińsko-Mazurski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
7. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
8. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
9. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
10. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
11. a/a